



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «06» декабря 2021 г.
учётный № проверки 67210061000201438107



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Вяземского, Темкинского и Угранского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

215110, Россия, Смоленская область, г. Вязьма, пер. Страховой, д. 2

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 77/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя школа № 4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова г. Вязьмы Смоленской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области от «06» августа 2021 года № 77, в период с 10 ч. 00 мин. «17» декабря 2021г. по 12 ч. 00 мин. «17» декабря 2021 г.

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 4 имени героя Советского Союза А.Б. Михайлова г. Вязьмы Смоленской области Мимангалиева Галина Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1. | ответственным за пожарную безопасность не пройдено обучение пожарнотехническому минимуму | п. 31, п. 32, п. 33, п. 34 Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"»; | 01.12.2022 | |
| 2. | в здании начальной школы, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 67 А, сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации | п. 16 пп. д Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года № 1479 | 01.12.2022 | |
| 3. | пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не ме- | п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года № 1479 | 01.12.2022 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| | нее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного | | | |
| 4. | в коридорах на втором и третьем этажах здания школы, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 47, отсутствуют перегородки с дверями, отделяющими коридор от лестничной клетки | пункт 4.4.20 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.12.2022 | |
| 5. | в правом крыле на втором и третьем этажах здания школы, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 47, табло «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлены на балки конструкции перекрытия, а не над дверями эвакуационных выходов из здания | части 1 и 3 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» | 01.12.2022 | |
| 6. | В кабинете искусств здания школы, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 47, расстояние от светильников до пожарных извещателей менее 0.5 метра | часть 10 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); | 01.12.2022 | |
| 7. | люк выхода на кровлю здания школы, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 47, выполнен не в противопожарном исполнении | пункт 7.7. свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования | 01.12.2022 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| | | вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | | |
| 8. | люк выхода на кровлю здания начальной школы, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 67А выполнен не в противопожарном исполнении | пункт 7.7. свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | 01.12.2022 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 4 имени Героя советского Союза А.Б. Михайлова г. Вязьмы Смоленской области

Мимангалиева Г.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР Вяземского Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области

младший лейтенант внутренней службы

Семёнова Ю.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)